

ОБГРУНТУВАННЯ
Відкриті торги з особливостями
ДК 021-2015 (CPV) 39710000-2 - Електричні побутові прилади (кондиціонери з монтажем)

Ідентифікатор закупівлі UA-2023-06-30-003150-a
Очікувана вартість закупівлі : 148 500,00 грн.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

до предмету закупівлі
ДК 021-2015 (CPV) 39710000-2 - Електричні побутові прилади (кондиціонери з монтажем)

№ п/п	Найменування предмету закупівлі, код відповідного класифікатору предмета закупівлі	Од. виміру	Кількість
1	Кондиціонер ДК 021:2015:39717200-3	шт	1
2	Кондиціонер ДК 021:2015:39717200-3	шт	2

Для Учасників, які братимуть участь у тендері на закупівлю ДК 021-2015 (CPV) 39710000-2 - Електричні побутові прилади (кондиціонери з монтажем), Замовник визначає наступне:

Умови поставки: предмет закупівлі підлягає доставці Учасником згідно заявок Замовника за адресою м. Миргород вул. Українська, 60 .

Термін поставки: : протягом 10 календарних днів з моменту подання заявки Замовником.

Вимоги до транспортування: транспортування і зберігання предмету закупівлі повинно проводитися згідно з правилами перевезення і зберігання вантажів.

Транспортні витрати: за рахунок Учасника.

Тара, упаковка, маркування: поставка предмету закупівлі здійснюється в упаковці придатній для його транспортування і такій, що відповідає встановленим в Україні стандартам або технічним умовам, і забезпечує, за умов належного поводження з вантажем, захищеність товару під час транспортування і збереження.

Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою . Маркування - згідно діючих ТУ та ГОСТів.

Предмет закупівлі має супроводжуватися документами (накладними, рахунками, документами, які засвідчують якість, безпеку та походження продукції).

Приймання товару по кількості здійснюється відповідно до товаро супровідних документів, по якості – відповідно до документу виробника, що засвідчує його якість. Приймання товару оформлюється видатковими накладними, які підписуються матеріально відповідальними особами сторін.

Умови оплати товару: Розрахунки проводяться шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Замовник розраховується за поставлений товар на умовах відстрочки платежу на термін до 60 банківських днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 7 банківських днів з дня отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок та/або можливості здійснити платежі, на реєстраційний рахунок Учасника. Усі розрахунки проводяться у безготівковому вигляді за формою платіжного доручення. Оплата здійснюється на підставі накладної та рахунку-фактури

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

№ з/п	Найменування	Опис та характеристика товару	Одиниця виміру	Кількість
1.	Кондиціонер	<p>Внутрішній блок</p> <p>Тип фреону - R32 Електроживлення, В/Гц/Ф - 220/50/1</p> <p>Потужність, кВт: Охолодження -1.290 .. 3.840; Нагрів-1.060 ... 4.040</p> <p>Потужність споживання, кВт: Охолодження-0.280 ... 1.390; Нагрівання- 0.300 .. 1.440</p> <p>Клас енергоефективності :Охолодження – В; Обігрів - С</p> <p>Витрати повітря, м³/год.- 506... 310 Рівень звукового тиску, дБ(А)- 38.50 ... 22.50</p> <p>Габаритні розміри (ШхВхГ), мм:</p> <p>Без упаковки - 729 x 200 x 292 В упаковці – 790 x 270 x 375 Вага нетто - 8.10 Загальна вага - 10.40</p> <p>Зовнішній блок</p> <p>Тип компресора - Inverter Компресор -GMCC ROTARY DC Тип фреону - R32 Вага фреону, кг - 0.54, кг Електроживлення, В/Гц/Ф- 220/50/1 Витрати повітря, м³/год. - 1,800 Рівень звукового тиску, дБ(А) - 55.50</p> <p>Діаметр труб, мм: Для рідини - 6.35; Газова - 9.52</p> <p>Мінімальна довжина магістралі, м - 3 Макс. довжина магістралі, м - 25 Макс. перепад висот, м - 10</p> <p>Габаритні розміри (ШхВхГ), мм: Без упаковки – 720 x 495 x 270; В упаковці – 835 x 300 x 540</p>	шт	1

		Вага, кг: Вага нетто - 23.70; Загальна вага - 25.50 Режим охолодження 0 ... + 50 °С Режим обігріву - 15 ... + 30 °С		
	Кондиціонер	<p>Внутрішній блок</p> <p>Тип фреону - R32 Електроживлення, В/Гц/Ф - 220/50/1</p> <p>Потужність, кВт: Охолодження - 1.930 ... 5.900; Нагрів - 1.300... 5.850</p> <p>Потужність споживання, кВт: Охолодження - 0.270... 2.050; Нагрівання - 0.250 ... 2.000</p> <p>Клас енергоефективності: Охолодження - A++; Обігрів - при +2°С=A+++. при -7°С=A+</p> <p>Коефіцієнт енергоефективності : SEER (охолодження) - 7.00; SCOP (обігрів) -5.10 ... 4.00</p> <p>Витрати повітря, м³/год. – 800 ... 500 Рівень звукового тиску, дБ(А) - 41.00 ... 31.00</p> <p>Габаритні розміри (ШхВхГ), мм: Без упаковки – 969 x 241 x 320; В упаковці – 1045 x 315 x 405</p> <p>Вага, кг: Вага нетто - 11.20 ; Загальна вага - 14.60</p> <p>Зовнішній блок</p> <p>Тип компресора - Inverter Компресор - GMCC ROTARY DC Тип фреону - R32 Вага фреону, кг - 1.10, кг Електроживлення, В/Гц/Ф - 220/50/1 Витрати повітря, м³/год. - 2,100 Рівень звукового тиску, дБ(А) - 57.00 Рівень звукової потужності, дБ(А) - 61.00</p> <p>Діаметр труб, мм:Для рідини - 6.35; Газова - 12.70</p> <p>Мінімальна довжина магістралі, м - 3 Макс. довжина магістралі, м - 30 Макс. перепад висот, м - 20</p> <p>Габаритні розміри (ШхВхГ), мм : Без упаковки – 874 x 554 x 330; В упаковці - 915 x 615 x 370</p> <p>Вага, кг: Вага нетто - 33.50; Загальна вага - 36.10</p> <p>Режим охолодження - 15 ... + 50 °С</p>	шт	2

		Режим обігріву - 20 ... + 30 °С		
--	--	---------------------------------	--	--

В загальну суму повинна бути врахована: вартість обладнання, доставка, установка, пусконаладжувальні роботи і додаткові матеріали, котрі необхідні для установки.

- 1. Прокладання лінії магістралі у пластиковому коробі.**
- 2. Виконати монтаж та пусконаладжувальні роботи кондиціонерів типу спліт - системи.**